



УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
ЗАВОД ЗА МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ТЕРМОТЕХНИКУ,
ТЕРМОЕНЕРГЕТИКУ И ПРОЦЕСНУ ТЕХНИКУ
18000 Ниш, ул. А. Медведова бр. 14, тел/факс 018/588-199
тел. 018/ 500-739, 500-699, 500-701 - руководиоца Завода
e-mail: zavod@masfak.ni.ac.rs

ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ Бр. 612-22-25/20

Испитивање цеви RIXc (PE-Xc/AL/PE-Xc),
димензија $\varnothing 16 \times 2$, $\varnothing 18 \times 2$ и $\varnothing 20 \times 2$ mm
произвођача "HENCO" – Belgija

Наручилац:

“ЕТАЖ д.о.о.”
Шуматовачка 2
11224 Врчин, Београд, Србија

Метод испитивања:

Овај Извештај о испитивању издаје се на основу извршених испитивања димензија цеви и испитивања унутрашњим притиском према SRPS EN ISO 1167 (2008) и Извештаја о испитивању бр. 612-22-187/16 од 01.11.20116 године издатог од стране Машинског факултета у Нишу и представња продужење истог.

Подаци о узорцима:

Наручилац је доставио узорке цеви RIXc (PE-Xc/AL/PE-Xc) називног пречника $\varnothing 16 \times 2$, $\varnothing 18 \times 2$ и $\varnothing 20 \times 2$ mm. Произвођач цеви је " HENCO INDUSTRIES N. V." – BELGIJA.

Резултати испитивања:

Називни притисак	1 Мра
Максимална радна температура	95 °C

Извештај о испитивању важи до марта 2025. године

Резултати испитивања се односе само на испитане узорке. Овај извештај о испитивању се сме умножавати икључиво у целини и само уз писмено одобрење руководиоца лабораторије


Ниш, 04.03.2020 год.

Руководилац
испитивања


проф. др Младен Стојиљковић



Руководилац
Завода за машинско инжењерство


проф. др Предраг Јанковић

REZULTATI ISPITIVANJA
CEVI RIXc (PE-Xc/AL/PE-Xc),
dimenzija Ø16x2, Ø18x2 i Ø20x2 mm
proizvođača "HENCO" – Belgija

1. PREDMET ISPITIVANJA

Na osnovu zahteva Naručioca izvršeno je ispitivanje cevi **RIXc** dimenzija Ø16x2, Ø18x2 i Ø20x2 mm.

Proizvođač cevi je **"HENCO" – Belgija**.

2. NARUČILAC ISPITIVANJA

"ETAŽ d.o.o.", Šumatovačka 2, 11224 Vrčin, Beograd, Srbija

3. NAMENA PROIZVODA

Cevi **RIXc** se mogu koristiti u instalacijama za razvod tople i hladne vode, podnog grejanja i hlađenja i radijatorskog grejanja, pri maksimalnoj radnoj temperaturi od 95 °C i pri maksimalnom radnom pritisku od 1 MPa (10 bara).

4. UZORCI ZA ISPITIVANJE

Za ispitivanje Naručilac je dostavio uzorke cevi **RIXc** dimenzija Ø16x2, Ø18x2 i Ø20x2 mm.

5. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Tehničke karakteristike cevi **RIXc** dimenzija Ø16x2, Ø18x2 i Ø20x2 mm, prema dostavljenoj tehničkoj dokumentaciji proizvođača, date su u tabeli 1.

*Tabela 1. Tehničke karakteristike cevi **RIXc***

	Ø 16x2	Ø 18x2	Ø 20x2
Unutrašnja cev	POLIETILEN		
Metalna cev	ALUMINIJUM		
Spoljašnja cev	POLIETILEN		
Spoljašnji prečnik (mm)	16	18	20
Unutaršnji prečnik (mm)	12	14	16
Minimalna debljina aluminijumskog sloja (mm)	0.2	0.2	0.28

6. KONTROLA KVALITETA

6.1. Provera mera

Pregledom cevi **RIXc** utvrđeno je da su izrađene prema navedenim karakteristikama od umreženog polietilena i čeonu zavarenog aluminijuma, pri čemu je ustanovljeno da su spoljašnja i unutrašnja površina cevi čiste i da na njima nema neravnina (udubljenja ili ispupčenja).

Svi uzorci su sa jasno vidljivom oznakom karakteristika cevi (oznaka cevi, maksimalna dozvoljena temperature, maksimalni radni pritisak).

Izvršena je kontrola spoljašnjih mera cevi i debljine zida. Utvrđeno je da se odstupanje nazivnog spoljašnjeg prečnika i debljine zida nalaze u dozvoljenim granicama,

6.2. Ispitivanje na pritisak

Uzorci cevi **RIXc** su ispitani na unutrašnji hidrostaticki pritisak prema SRPS EN ISO 1167 (2008).

U toku trajanja ispitivanja na cevima **RIXc** nisu registrovane bilo kakve deformacije (nije došlo do pojave ispupčenja na spoljnoj površini cevi), niti je došlo do prskanja cevi.


7. OCENA I MIŠLJENJE


Na osnovu izvršenog pregleda konstrukcije i dimenzija cevi **RIXc** dimenzija $\varnothing 16 \times 2$, $\varnothing 18 \times 2$, $\varnothing 20 \times 2$ i mm, proizvođača "**HENCO**" – Belgija i obavljenih ispitivanja može se zaključiti da su cevi tako izrađene da zadovoljavaju navedene uslove kvaliteta i da se mogu koristiti u instalacijama za razvod tople i hladne vode, podnog grejanja i hlađenja i radijatorskog grejanja, pri maksimalnoj radnoj temperaturi od 95 °C i pri maksimalnom radnom pritisku od 1 MPa (10 bara).

04.03.2020.

u Nišu

Ispitivanje izvršili:


dr Mladen Stojiljković, red.prof.


dr Branislav Stojanović, red.prof.


dr Jelena Janevski, red.prof.


dr Dejan Mitrović, vanr.prof.